СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00628 № ПС 007630

Срок действия с 27.04.2022 г. по 26.04.2027 г.

ОКПД 2: 20.30.11.120
код ЕКПС
код ТН ВЭД:

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». ОГРН 1136194003770. Адрес:344000, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200, пом 17. Телефон: 8 (863) 310-10-61. E-mail: info@texoterm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». ОГРН 1136194003770.Адрес:344000, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200, пом. 17. Телефон: 8 (863) 310-10-61. E-mail: info@texoterm.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию): Конструкции противопожарных железобетонных перекрытий, покрытые эмалью полиакриловой огнезащитной «Тексотерм», изготовленной по (ТУ 2313-003-83351197- 2008, изм. №1), нанесенной в соответствии с Технологической инструкцией ТИ-005-2018. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА: ГОСТ 30247.0-94; ГОСТ 30247.1-94. (см. Приложение №1 на бланках № ПС 004418, № ПС 004419).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Отчет сертификационных испытаний № 0696/СТ-22 от 05.04.2022 г., Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ» аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ТУ 2313-003-83351197- 2008, изм. №1
Технологическая инструкция ТИ-005-2018.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) **С.В. Смолич**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Д.В. Поленов**

Система добровольной сертификации "Безопасность и качество" Орган сертификации НТЦ "СТАРТ" № ССБК RU ПБ24 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00628 № ПС 004418

Приложение №1
Пределы огнестойкости эмали полиакриловой огнезащитной «Текcотерм» на водной основе ТУ 2313-003-83351197- 2008, изм.№1, для железобетонных конструкций.

Предел огнестойкости	Грунт	Толщина сухого слоя огнезащитной эмали	Расход огнезащитной эмали на 1м² (кг)	Характеристика железобетонной конструкции
Предел огнестойкости конструкции REI 150	Грунт (на водной основе) укрепляющий глубокого проникновения	1,0 мм	1,6 кг/м²	Предел огнестойкости образца железобетонного перекрытия, состоящего из монолитной плиты марки бетона В20 с толщиной защитного слоя бетона до низа рабочей арматуры 25 мм, покрытой огнезащитной эмалью «Текcотерм» (ТУ 2313-003-83351197- 2008, изм. №1)
				Предел огнестойкости образца железобетонного перекрытия, состоящего из многопустотной плиты толщиной 400 мм марки бетона В45 с толщиной защитного слоя бетона до низа рабочей арматуры 35 мм, покрытой огнезащитной эмалью «Текcотерм» (ТУ 2313-003-83351197-2008, изм.№1)
Предел огнестойкости конструкции REI 150 при приложении равномерно распределенной нагрузки 1000кг/м² (без учета собственного веса)	-	1,0 мм	1,6 кг/м²	Противопожарное перекрытие, состоящего из монолитной плиты толщиной 220мм из тяжелого бетона марки В-30 с толщиной защитного слоя бетона 30мм до оси рабочей арматуры, с несъемной опалубкой из оцинкованного профилированного листа покрытого огнезащитной эмалью «Текcотерм» (ТУ 2313-003-83351197- 2008, изм.№1)
Предел огнестойкости конструкции REI 150 при приложении равномерно распределенной нагрузки 1000 кг/м² (без учета собственного веса)	Грунт (на водной основе) укрепляющий глубокого проникновения	1,3 мм	2,08 кг/м²	Противопожарное перекрытие, состоящего из многопустотной плиты толщиной 220мм из тяжелого бетона марки В-30 с толщиной защитного слоя бетона 22,5мм до оси рабочей арматуры, покрытой огнезащитной эмалью «Текcотерм» (ТУ 2313-003-83351197- 2008, изм.№1)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **С.В. Смолич**

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **Д.В. Поленов**

Система добровольной сертификации "Безопасность и Качество" НТЦ "СТАРТ" № ССБК.RU.ПБ24 * Орган сертификации * для сертификатов

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00628 № ПС 004419

Предел огнестойкости	Грунт	Толщина сухого слоя огнезащитной эмали	Расход огнезащитной эмали на 1м² (кг)	Характеристика железобетонной конструкции
Предел огнестойкости конструкции REI 150 под равномерно распределенной нагрузкой 400 кг/м² (без учета собственного веса)	Грунт (на водной основе) укрепляющий глубокого проникновения	1,06 мм	1,7 кг/м²	Предварительно напряженная многопустотная плита перекрытия 1 ПК 48-10-8 толщиной 220мм (ГОСТ 9551-91,марка бетона В15 с толщиной защитного слоя до середины арматуры 26мм), покрытая огнезащитной эмалью «Текотерм» (ТУ 2313-003-83351197- 2008, изм. №1)
Предел огнестойкости конструкции REI 90	Грунт (на водной основе) укрепляющий глубокого проникновения	0,8 мм	1,28 кг/м²	Предел огнестойкости образца железобетонного перекрытия, состоящего из монолитной плиты марки бетона В20 с толщиной защитного слоя бетона до низа рабочей арматуры 25 мм, покрытой огнезащитной эмалью «Текотерм» (ТУ 2313-003-83351197- 2008, изм. №1)
				Предел огнестойкости образца железобетонного перекрытия, состоящего из многопустотной плиты толщиной 400 мм марки бетона В45 с толщиной защитного слоя бетона до низа рабочей арматуры 35 мм, покрытой огнезащитной эмалью «Текотерм» (ТУ 2313-003-83351197-2008, изм.№1)
Предел огнестойкости конструкции REI 60	Грунт (на водной основе) укрепляющий глубокого проникновения	0,66 мм	1,05 кг/м²	Предел огнестойкости образца железобетонного перекрытия, состоящего из монолитной плиты марки бетона В20 с толщиной защитного слоя бетона до низа рабочей арматуры 25 мм, покрытой огнезащитной эмалью «Текотерм» (ТУ 2313-003-83351197- 2008, изм.№1)
				Предел огнестойкости образца железобетонного перекрытия, состоящего из многопустотной плиты толщиной 400 мм марки бетона В45 с толщиной защитного слоя бетона до низа рабочей арматуры 35 мм, покрытой огнезащитной эмалью «Текотерм» (ТУ 2313-003-83351197-2008, изм.№1)

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **С.В. Смолич**

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **Д.В. Поленов**

Система добровольной сертификации НТЦ "СТАРТ" "Безопасность и Качество" № ССБК RU ПБ24 * Орган сертификатов * ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ