**Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"**
**РОСС RU.31529.04ИЖС0**

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 006363

Срок действия с 15.01.2025г по 14.01.2030г.

Код ОКПД 2 20.30.11

Код ТН ВЭД 38249970000

**№ РОСС RU.ОС55.Н003298**

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология» (ООО «Юг-Технология») ОГРН 1136194003770. ИНН 6168068306. КПП 616301001. Адрес:344000 Ростовская обл, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 200, помещение 17, телефон: +7 (863) 310-10-61, email: info@texoterm.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология» (ООО «Юг-Технология») ОГРН 1136194003770. ИНН 6168068306. КПП 616301001. Адрес 344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, ул. 2я Луговая 28,, телефон: +7 (863) 310-10-61, email: info@texoterm.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533) Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Конструкции противопожарных железобетонных перекрытий плита многопустотная толщиной 400 мм марки бетона В40 (ГОСТ 9561-2016), с толщиной защитного слоя бетона до низа рабочей арматуры 30 мм, обработанная грунтом на водной основе (укрепляющий, глубокого проникновения) покрытой огнезащитной эмалью полиакриловой «Тексотерм» (ТУ 2313-003-83351197-2008, изм. №1), толщиной сухого слоя 0,8мм, расход -1,28 кг/м2 нанесенное в соответствии с Технологической инструкцией ТИ-005-2018.
Выпускаемые по ТУ 2313-003-83351197-2008, изм. №1. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование национальных стандартов, стандартов организаций,сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". Предел огнестойкости конструкции REI 90 при приложении равномерно распределенной нагрузки 1000кг/м2(без учета собственного веса).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**
Протокол испытаний № 27247 от 30.12.2024 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ»РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 19.06.2029г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**
ТУ 2313-003-83351197-2008, изм. №1,
Технологическая инструкция ТИ-005-2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Сельдимиров М.А.

Для сертификатов

ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 267