СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00840 0002223

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». Адрес: РОССИЯ, 344000, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200, пом 17. ОГРН: 1136194003770. Телефон/Факс: +7(863) 310-10-61

ИЗГОТОВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». Адрес: РОССИЯ, 344000, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200, пом 17. ОГРН: 1136194003770. Телефон/Факс: +7(863) 310-10-61

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ *(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ *(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Конструкции противопожарных железобетонных коллон, покрытые эмалью полиакриловой огнезащитной «Тексотерм», изготовленной по (ТУ 2313-003-83351197- 2008, изм. №1), нанесенной в соответствии с Технологической инструкцией ТИ-005-2018

Код ОК 20.30.11.120

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ *(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие которых проводилась сертификация)*

ГОСТ 30247.0-94; ГОСТ 30247.1-94. (см. Приложение №1 на бланках № ПС 0002373).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний №0865СТ-23 от 05.06.2023 г., Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ» аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ *(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.06.2023 по 19.06.2028

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *(подпись, инициалы, фамилия)* А.А. Белянин

Эксперт (эксперты) *(подпись, инициалы, фамилия)* В.С. Киров

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 1058.

СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00840 0002373

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение №1

Пределы огнестойкости эмали полиакриловой огнезащитной «Тексотерм» на водной основе ТУ 2313-003-83351197- 2008, изм.№1, для железобетонных конструкций.

Предел огнестойкости	Грунт	Толщина сухого слоя огнезащитной эмали	Расход огнезащитной эмали на 1м² (кг)	Характеристика железобетонной конструкции
Предел огнестойкости конструкции R 150	Грунт (на водной основе) укрепляющий глубокого проникновения	1,0 мм	1,6 кг/м²	Предел огнестойкости образца железобетонной колонны поперечного сечения 500х500 мм с армированием стержнем диаметром 28мм с отступлением закладки от внешнего края не менее 25мм, изготовленной из бетона класса В40 по ГОСТ 26633-2015, покрытой огнезащитной эмалью «Тексотерм» (ТУ 2313-003-83351197-2008, изм. №1)

ОБРАЗЕЦ

М.П.

Руководитель (Заместитель руководителя) органа по сертификации *(подпись, инициалы, фамилия)* **А.А. Белянин**

Эксперт (эксперты) *(подпись, инициалы, фамилия)* **В.С. Киров**

АО «ОПЦИОН». Москва. 2021 г. «В». ТЗ № 1023.