НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.349.Н.00109** 37552

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология»
(ООО «Юг-Технология»), ОГРН 1136194003770.
Юридический адрес: 344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 200, пом. 17
Телефон: +7 (863) 200-65-94, e-mail: info@texoterm.com.
Фактический адрес: 344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 200, пом. 17

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология»
(ООО «Юг-Технология»), ОГРН 1136194003770.
Юридический адрес: 344002, Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 200, пом.17.
Телефон: +7(343) 382-92-78, e-mail: info@texoterm.com.
Фактический адрес Россия, 344000, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 200, пом. 17.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС «Пожарная Академия» Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Академия». Адрес: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт, 8, пом II. Тел. 8 (495) 175-92-81, ОГРН 1197746241263. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.349 от 09.06.2022.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство огнезащиты стальных конструкций: конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций на органической основе «Тексотерм-К», изготавливаемый в соответствии с ТУ 20.30.12-011-14534633-2022 «Конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций «Тексотерм-К»».
Серийный выпуск. См. Приложение – бланк № 010055.

код ОКПД2 2: 20.30.12
код ТН ВЭД России 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295 «Средства огнезащиты для стальных Конструкций. Метод определения огнезащитной Эффективности»; Приложение «Б» (Метод огневого испытания стальной колонны с огнезащитой при воздействии нагрузки), «Приложение «В» (Метод огневого испытания стальной балки с огнезащитой при воздействии нагрузки).
(См. Приложение – бланк № 010055).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протоколы испытаний №ПА/164 от 18.06.2025 выданные испытательной лабораторией ИЛ «Пожарная Академия» Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Академия», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.349 от 09.06.2022;
Акт о результатах анализа состояния производства № ПА-109 от 14.05.2025 г. Орган по сертификации ООО «Пожарная Академия», регистрационный номер аттестата аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.349 от 09.06.2022.
Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.12-011-14534633-2022.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **18.06.2025** по **17.06.2030**

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) экспертной организации — подпись — **Тебякина О.Ю.** И.О. Фамилия

Эксперт — подпись — **Башаев Р.Ш.** И.О. Фамилия

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ОБРАЗЕЦ

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2022г., "В". Зак. №СП-233.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.349.Н.00109

№ _____ 010055

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Средство огнезащиты стальных конструкций: конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций на органической основе «Тексотерм-К», изготавливаемый в соответствии с ТУ 20.30.12-011-14534633-2022 «Конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций «Тексотерм-К»», обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин.)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина грунта ГФ-021, выпускаемого по ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия»), мм	Конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций на органической основе «Тексотерм-К», выпускаемый по ТУ 20.30.12-011-14534633-2022 «Конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций «Тексотерм-К»»	
			толщина, мм	расход*, кг/м²
3-я (не менее 90)	3,4	0,05	3,7	3, 33
* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь				

ОБРАЗЕЦ

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **Тебякина О. Ю.**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Башаев Р. Ш.**

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная академия" НСОПБ ЮАБ0.ЭО.ПР.349

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.